

Příloha č.2: Příkaz ke svařování

Příkaz ke svařování a jiným činnostem s nebezpečím požáru

(v souladu s požadavky vyhlášek č. 48/1982 Sb. a č. 87/2000 Sb. a ČSN 05 0601:1993)

Příkaz ke svařování číslo	
Přesné označení místa, kde se svařování provádí	
Přesné stanovení pracovního úkolu	
Přesná technologie, která se použije	

Jmenovité určení svářečů s uvedením dokladu o odborné způsobilosti

Příjmení, jméno	Č. svářečského průkazu / Č. certifikátu dle EN ISO 9606-1	Rozsah oprávnění	Datum přezkoušení

Prohlašuji, že před započatím svařování jsem byl /a/ seznámen /a/ s podmínkami požární bezpečnosti při svařování podle vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., ve vztahu k prostorům, ve kterých se bude svařovat, jakož i v přilehlých prostorech.

..... (podpis svářeče) (podpis svářeče) (podpis svářeče)

Zahájení svařování	dne:	hodina:
Ukončení svařování	dne:	hodina:

Podrobná specifikace potřebných požárně bezpečnostních opatření (dle směrnice o svařování čl. 4, odst. 3)
Prosto bez požárního rizika
Prostor s nebezpečím výbuchu s následným požárem
.....
.....
Prostor s nebezpečím požáru
.....
.....

Forma požárního dohledu:

Příjmení, jméno	Podpis

Počet osob vykonávajících požární dohled:, z toho:

v průběhu svařování:
(příjmení a jméno každé určené osoby)

Prohlašuji, že jsem před započítím svařování byl /a/ seznámen /a/ s vymezenými povinnostmi pro požární dohled v průběhu svařování.

Dne: Podpis:

při přerušení práce:
(příjmení a jméno každé určené osoby)

Prohlašuji, že jsem před započítím svařování byl /a/ seznámen /a/ s vymezenými povinnostmi pro požární dohled při přerušení svařování.

Dne: Podpis:

po skončení svařování:

.....
(příjmení a jméno každé určené osoby)

Prohlašuji, že jsem před započítím svařování byl /a/ seznámen /a/ s vymezenými povinnostmi pro požární dohled po skončení svařování.

Dne: Podpis:

Druh a počet hasebních prostředků, jiné možnosti hašení (stabilní hasicí zařízení apod.)

1x HP práškový, vědro s vodou,

Ohlášení skončení svařování

Příjmení, jméno	Podpis

Místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení svařování a při předávání svářečského pracoviště:

Souprava musí být uložena na bezpečném, stabilním a požárně nezávadném místě, mimo dosah nepovolaných osob. Lahve s plyny musí být uzavřeny a zajištěny proti pádu.

Seznámení se všemi body toho příkazu a se směrnicí o svařování

Příjmení, jméno	Datum	Podpis

Dne

Jméno, funkce, podpis osoby, která příkaz vydala

Technik BOZP a PO

Požární dohled po skončení svařování

Prostory, ve kterých se svařovalo, jakož i přilehlé prostory budou kontrolovány po skončení svařování minimálně po dobu 8 hodin (..... hodin) v intervalech po minutách.

O výkonu požárního dohledu se vede evidence v níže uvedených tabulkách:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Předání pracoviště po skončení svařování – dne: hod: podpis:

Vymezení práv a povinností osob určených k provedení požárního dohledu při svařování.

1. Požární dohled se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu svařování. Pokud dojde ke krátkému přerušení svařování (např. přestávka na jídlo a oddech), ve výkonu požárního dohledu se pokračuje. Po skončení svařování nebo pokud má dojít k přerušení svařování na dobu delší jak 2 hodiny, ohlásí se ukončení svařování a musí být zajištěn požární dohled další určenou osobou po stanovenou dobu a v intervalech uvedených příkazem na svařování.
2. Osoby určené k výkonu požárního dohledu musí být seznámeny s potřebnými požárně bezpečnostními opatřeními uvedenými v příkazu ke svařování.
3. Požární dohled musí být seznámen s organizací požární ochrany v rozsahu: způsob vyhlášení požárního poplachu, umístěním hlavních vypínačů a hlavních uzávěrů energií (elektrický proud, voda, plyn, topení), způsob použití hasebních prostředků.
4. Před zahájením svářečských prací požární dohled zkontroluje, zda jsou potřebná požárně bezpečnostní opatření uvedená v příkazu na svařování provedena a svářečské pracoviště včetně přilehlých prostor je podle těchto požárně bezpečnostních opatření vybaveno a připraveno.
5. Určené osoby vykonávající požární dohled neplní jiné úkoly kromě úkolů souvisejících s výkonem tohoto dohledu, zejména sledují pracoviště, zda nedochází k požáru, zda jsou určené hasební prostředky stále v dosahu a dbá na to, aby v průběhu prací zůstávaly únikové cesty z místa pracoviště průchodné.
6. V případě vzniku požáru provede požární dohled nutná opatření, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zúčastní se zdolávání požáru.
7. Požární dohled je oprávněn nařídit okamžité přerušení svařování, pokud zjistí, že došlo k porušení nebo nedodržování stanovených požárně bezpečnostních opatření, anebo pokud má důvodně za to, že další pokračování svářečských prací může vést k bezprostřednímu a vážnému ohrožení života a zdraví osob na pracovišti, nebo v jeho okolí. Přerušení svařování neprodleně oznámí určené osobě, které se ohlašuje ukončení svařování.